


IST 대상펌프 규제현황 및 기준값 타당성 검토사례

4th IST Working Group Workshop

2018.08.30 / 중앙연구원 허민웅

CONTENTS

- 1 Pump Performance
 - 2 IST 대상펌프 규제 현황
 - 3 기준값 타당성 입증 사례
 - 4 IST 대상펌프 기준값 결정 배경서
지속 개발
-





펌프
성능


$$\text{차압 [kgf/cm}^2\text{]} = (P_2 - P_1) + \left(\rho \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} \right) + \rho g(z_2 - z_1) + P_{loss}$$

$$\text{수두 [m}_{water}\text{]} = \left(\frac{P_2 - P_1}{\rho g} \right) + \left(\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \right) + (z_2 - z_1)$$

+ h_{loss}

$$\text{수두(Head)} = \underbrace{\left(\frac{P_2 - P_1}{\rho g} \right)}_{\text{정수두}} + \underbrace{\left(\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \right)}_{\text{속도수두}} + \underbrace{(z_2 - z_1)}_{\text{위치수두}} + \underbrace{h_{loss}}_{\text{손실수두}}$$





[KINS-GT-N033] "원자력발전소 안전관련 펌프 기준값 관리 기술지침"


1. 변경하고자 하는 기준값이 설계값의 0.97 ~ 1.05 배 만족 → OK
2. 0.97 ~ 1.05 배 불만족 시 안전기능 수행능력 평가로 만족여부 검증

한빛#3 LPSIP

-설계값 : 4,300 gpm / 335 ft

-기준값 : 4,300 gpm / 308 ft

-설정일 : '15. 02




[운기침 3.9.4]

1개의 정지냉각 유로가 운전중이고 순환되는 원자로냉각재 유량률이 15,200 L/m (4,000 gpm) 이상인지 확인한다.

[계통 설계문서] Interface Requirements for Safety injection System for YGN 3&4 (Injection Mode) 5,120 gpm / 305 ft
 (Ambient Temperature Recirculation Test) 3,500 gpm / 370 ft

기준값 타당성 입증 사례(LPSIP)





7월
종합시험

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Q [gpm] | 153 | 1,585 | 2,378 | 3,500 | 4,300 | 5,120 |
| H [ft] | 434 | 436 | 407 | 369 | 314 | 273 |
| Requirement | - | - | - | 370 | 335* | 305 |

*Rated

기준값 타당성 입증 사례(LPSIP)



속도수두 : 5.27 ft 4,300 gpm

위치수두 : -1.25 ft

손실수두 : 23.0 ft


- 90° Elbow 5EA
- Reducer 1EA
- Expander 1EA
- Valve 2EA
- 20", 14", 10" Pipe



| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| Q [gpm] | 3,500 | 4,300 | 5,120 |
| H [ft] | 387 | 341 | 311 |
| Requirement | 370 | 335* | 305 |

*Rated

기준값 타당성 입증 사례(EDG. FO. TR. Pump)



효성펌프편람

- 시방양액 수두(m) = 시험양액 수두(m)
 - 시방양액 압력(kg_f/cm²) = $\gamma' / \gamma \times$ 시험양액 압력(kg_f/cm²)
- 여기서, γ' : 시방양액 비중
 γ : 시험양액 비중

한빛 #3,4

• 설계값 : 25 gpm / 75 ft_{water}

• 기준값 : 25 gpm / 2.01 kg_f/cm²_{oil}

$\gamma_{\text{water}} : 0.95$
 $\gamma_{\text{oil}} : 0.82$



• 설계값 : 25 gpm / 75 ft_{water}

• 기준값 : 25 gpm / 80.4 ft_{water}

**THANK
YOU**